



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.**  
**DIRECCION DE OBRA PUBLICA**  
**ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL**



**1.- ANTECEDENTES**

OBRA:	<b>"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE"</b>
CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-26
CONTRATISTA:	C. JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	02/09/2024
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	31/10/2024
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	02/09/2024
FECHA TERMINACION REAL:	30/10/2024
IMPORTE CONTRATADO	\$648,498.68
IMPORTE AMPLIACION	\$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$648,498.68

**2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

LUGAR DE RECEPCION:	JERECUARO, GTO.
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS 14:00 HRS

**3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS**

Limpieza, trazo y nivelación del terreno. 644 ML

Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 51 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.ML644.00

Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo, herramienta para instalación, maniobras, acarreos locales, cortes, rosca, junteo y acomodo hasta su sitio final.ML644.00

Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.ML644.00

Suministro e instalación de tapón cachucha de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.PZA2.00

Suministro e instalación de codo de Fo.Go. con refuerzo clase 150 de 45° y 50 mm. de diámetro.PZA4.00

Suministro e instalación de tuerca unión de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.PZA1.00

Suministro e instalación de niple de FoGo céd-40 de 50 mm de diámetro con 1000 mm de longitud.PZA1.00

Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 500 mm de longitud.PZA2.00

Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.PZA1.00

Suministro y colocación de Empaque de neopreno para piezas de acero al carbón de 50 mm de diámetro.PZA2.00

Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm de diámetro por un largo de 76 mm.PZA8.00

Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro.PZA2.00

Corte de tubería de Fo.Go. de 50 mm de diámetroPZA1.00

Cuerda (roscada) en tubería de Fo.Go. de 50 mm de diámetroPZA1.00

Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.PZA1.00

Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm<sup>2</sup> con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.60 m para tubería de 2" de diámetro. Incluye: excavación, anclas para sujetar tubería, abrazadera a base de solera, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación. Ver detalle en plano de proyecto.PZA4.00

Silleta de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm<sup>2</sup> con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.60 m para tubería de 2" de diámetro. Incluye: excavación, cimbra, descimbra, anclas para sujeción de tubería, abrazadera a base de solera y relleno con material producto de la excavación.PZA13.00

Toma domiciliaria larga en FoGo de 2". Incluye:1 abrazadera de FoFo de 2"; 1 válvula de inserción de 1/2"; 10.00 m de tubería de FoGo de 1/2"; 1 atraque de concreto; 1 niple de FoGo de 0.50 m por 1/2"; 1 válvula macho de 1/2", 2 niples de FoGo de 0.30 m por 1/2" ;1 niples de FoGo de 0.70 m por 1/2"; 3 codos de FoGo 90° por 1/2"; 2 niple de FoGo de 0.10 m por 1/2"; 1 tuerca unión de FoGo de 1/2", 1 llave de globo de Bronce de 1/2"; 1 llave nariz de Bronce de 1/2"; 1 tee de FoGo de 1/2"; excavaciones; relleno con material suministrado (tepetate) y todo el material necesario para su correcta instalación.PZA20.00

Prueba de toma domiciliaria conforme a la norma NOM-001-CONAGUA-2011, incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales de consumo y reporte de prueba.PZA20.00

Suministro y colocación de letrero informativo de dimensiones 0.80 x 1.20 m base PTR de 2" y 2" (51x51 mm), tablero de lamina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes de 2.50 m de altura a base de PTR de 2"x2" (51x51 mm). Incluye: 2 muertos de concreto F'c= 150 Kg/cm<sup>2</sup> de 30x30x50cm cada uno, rotulación con pintura esmalte marca comex y/o vinil autohaderible, según diseño proporcionado por la contratante. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T.PZA1.00

Pedro Guerrero A

u

4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA


5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPAÑIA AFIANZADORA:

TIPO DE FIANZA	NUMERO DE FIANZA	FECHA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	4191-01122-7	02/09/2024	SEGUN CONTRATO
ANTICIPO	4191-01121-0	02/09/2024	SEGUN CONTRATO
VICIOS OCULTOS			UN AÑO

6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

NINGUNA


7.- DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACION #	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL
1 (UNO)	23/09/2024	02/09/24 AL 23/09/24	\$455,388.00
2 (DOS FINIQUITO)	30/10/2024	25/09/23 AL 30/10/24	\$193,110.68
TOTAL =			\$648,498.68

8.- DE LAS SANCIONES

CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA
CAUSA:	NINGUNA
IMPORTE:	NINGUNA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO OP/JR33-FI/24-26 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

10.- OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA.


11.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Ing. Hugo Servando Ronquillo Morales Unidos somos imparables H. Ayuntamiento 2024-2027	DIRECCIÓN Pedro Guerrero Av SUPERVISOR DE OBRA OBRA PÚBLICA ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR.	 CONTRATISTA C. JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO
---	--	---

*Handwritten mark*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ACTA DE REVISION FISICA DE OBRA



OBRA:

"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE"

LUGAR:

JERECUARO, GTO.

CONTRATO:

OPJ/R33-FI/24-26

CONTRATISTA:

C. JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO

FECHA INICIO REAL:

02/09/2024

FECHA TERMINACION REAL:

30/10/2024

IMPORTE CONTRATADO

\$648,498.68

2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:

JERECUARO, GTO.

HORA Y FECHA DE RECEPCION:

06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS 14:00 HRS

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

Limpieza, trazo y nivelación del terreno. 644 ML

Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 51 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.ML644.00

Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca. cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo, herramienta para instalación, maniobras, acarreos locales, cortes, roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.ML644.00

Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.ML644.00

Suministro e instalación de tapón cachucha de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.PZA2.00

Suministro e instalación de codo de Fo.Go. con refuerzo clase 150 de 45° y 50 mm. de diámetro.PZA4.00

Suministro e instalación de tuerca unión de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.PZA1.00

Suministro e instalación de niple de FoGo céd-40 de 50 mm de diámetro con 1000 mm de longitud.PZA1.00

Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 500 mm de longitud.PZA2.00

Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.PZA1.00

Suministro y colocación de Empaque de neopreno para piezas de acero al carbón de 50 mm de diámetro.PZA2.00

Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm de diámetro por un largo de 76 mm.PZA8.00

Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro.PZA2.00

Corte de tubería de Fo.Go. de 50 mm de diámetroPZA1.00

Cuerda (roscada) en tubería de Fo.Go. de 50 mm de diámetroPZA1.00

Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.PZA1.00

Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.60 m para tubería de 2" de diámetro. Incluye: excavación, anclas para sujetar tubería, abrazadera a base de solera, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación. Ver detalle en plano de proyecto.PZA4.00

Silleta de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.60 m para tubería de 2" de diámetro. Incluye: excavación, cimbra, descimbra, anclas para sujeción de tubería, abrazadera a base de solera y relleno con material producto de la excavación.PZA13.00

Toma domiciliaria larga en FoGo de 2". Incluye:1 abrazadera de FoFo de 2"; 1 válvula de inserción de 1/2"; 10.00 m de tubería de FoGo de 1/2"; 1 atraque de concreto; 1 niple de FoGo de 0.50 m por 1/2"; 1 válvula macho de 1/2", 2 niples de FoGo de 0.30 m por 1/2"; 1 niples de FoGo de 0.70 m por 1/2"; 3 codos de FoGo 90° por 1/2"; 2 niple de FoGo de 0.10 m por 1/2"; 1 tuerca unión de FoGo de 1/2", 1 llave de globo de Bronce de 1/2"; 1 llave nariz de Bronce de 1/2"; 1 tee de FoGo de 1/2"; excavaciones; relleno con material suministrado (tepetate) y todo el material necesario para su correcta instalación.PZA20.00

Prueba de toma domiciliaria conforme a la norma NOM-001-CONAGUA-2011, incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales de consumo y reporte de prueba.PZA20.00

Suministro y colocación de letrero informativo de dimensiones 0.80 x 1.20 m base PTR de 2" y 2" (51x51 mm), tablero de lamina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes de 2.50 m de altura a base de PTR de 2"x2" (51x51 mm). Incluye: 2 muertos de concreto F'c= 150 Kg/cm2 de 30x30x50cm cada uno, rotulación con pintura esmalte marca comex y/o vinil autohaderible, según diseño proporcionado por la contratante. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T.PZA1.00

Pedro Guerrero As

4.- OBSERVACIONES

NINGUNA

5.- NOTAS

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$648,498.68
IMPORTE DE ANTICIPO	\$194,549.60
IMPORTE ESTIMADO	\$0.00
IMPORTE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$0.00
IMPORTE EXORBITANTES	\$0.00
IMPORTE BAJAS	\$0.00
IMPORTE DE SANCION	\$0.00
IMPORTE DE REINTEGRO	\$0.00
IMPORTE NETO	\$648,498.68



Jerécuaro, Gto.  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2017-2021

EVALUACION  
CONTROL  
DE OBRAS  
PÚBLICA

CONTRALORIA MUNICIPAL  
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA  
PUBLICA .

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

Pedro Guerrero A

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR.

J. L. Tinajero H.

CONTRATISTA

C. JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ACTA FINIQUITO DE OBRA



1.- ANTECEDENTES

OBRA:	"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE"
LUGAR:	JERECUARO, GTO.
CONTRATO:	OPJR33-FI/24-26
CONTRATISTA:	C. JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO

2.- ESTIMACIONES Y RETENCIONES EFECTUADAS

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES	\$648,498.68
IMPORTE TOTAL DE ESCALATORIAS	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO	\$194,549.60
ANTICIPO AMORTIZADO	\$194,549.60
RETENCIONES EFECTUADAS	\$0.00
I.C.I.C. 0.2%	\$0.00
SUPERV. EXT. 2.5%	\$0.00
ISVCO 0.5%	\$0.00
ESTUDIO Y PROYECTO 1%	\$0.00
LAB Y C.C. 1%	\$0.00
TOTAL PAGADO	\$648,498.68

3.- ADEUDOS DEL CONTRATISTA POR CONCEPTOS DE:

ANTICIPOS OTORGADOS	\$194,549.60
AMORTIZACION	\$194,549.60
ANTICIPO NO AMORTIZADO	\$0.00
IMP. DE MAT. ENTREGADOS POR PRESIDENCIA	\$0.00
IMPORTE DE MATERIALES DESCONTADOS	\$0.00
IMP. DE MAT. PENDIENTES A DESCONTAR	\$0.00
IMP. POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00
IMP. POR ARRENDAMIENTO DESCONTADO	\$0.00
IMP. POR ARREN. PENDIENTE A DESCONTAR	\$0.00
OTROS (ESPECIFIQUE)	\$0.00
IMPORTE DE CARGO	\$0.00
MONTO TOTAL	\$0.00

4.- SALDO A FAVOR


EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA 5.- OBSERVACIONES

NINGUNA

Jerécuaro, Gto.  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA. CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA.

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR.

CONTRATISTA

C. JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.**

2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

**ACTA DE CIERRE FINANCIERO**

NOMBRE DE LA OBRA  
Y/O ACCION:

"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE"

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOIS.:

GTO-SOP/PUC-2836-2014

**ANTECEDENTES**

CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-26	FECHA DE FIRMA:	30 DE AGOSTO DE 2024
MONTO CONTRATADO	\$ 648,498.68	AMPLIACIÓN	\$ -
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$ 648,498.68		

FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ. EN OFICIO No.	

CONVENIOS MODIFICATORIOS

**INTERVIENEN**

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

**POR LA PRESIDENCIA**

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA  
CONTRALORIA MUNICIPAL:

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA :  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

*[Firma]*  
**ARQ. RICARDO AVILA GARCIA**

*[Firma]*  
**ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES**

*[Firma]*  
**ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR**

**POR EL CONTRATISTA**

REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
**C. JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS DE LAS HUBIERE, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION ASIGNADA.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
1	lunes, 2 de septiembre de 2024	A
2	martes, 24 de septiembre de 2024	A
3		A
		\$ 648,498.68
		CIERRE ADMINISTRATIVO A MONTO CONTRATADA
CONTRATADO	\$	648,498.68
AMPLIACION	\$	-
TOTAL	\$	648,498.68
EJERCIDO	\$	648,498.68

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Limpeza, trazo y nivelación del terreno. 644 ML

Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 51 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional. ML644.00

Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo, herramienta para instalación, maniobras, acarreos locales, cortes, roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final. ML644.00

Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba. ML644.00

Suministro e instalación de tapón cachucha de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro. PZA2.00

Suministro e instalación de codo de FoGo, con refuerzo clase 150 de 45° y 50 mm. de diámetro. PZA4.00

Suministro e instalación de tuerca unión de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro. PZA1.00

Suministro e instalación de niple de FoGo céd-40 de 50 mm de diámetro con 1000 mm de longitud. PZA1.00

Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 500 mm de longitud. PZA2.00

Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro. PZA1.00

Suministro y colocación de Empaque de neopreno para piezas de acero al carbón de 50 mm de diámetro. PZA2.00

Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm de diámetro por un largo de 76 mm. PZA8.00

Suministro e instalación de brida roscada de FoGo para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro. PZA2.00

Corte de tubería de FoGo, de 50 mm de diámetro. PZA1.00

Cuerda (roscada) en tubería de FoGo, de 50 mm de diámetro. PZA1.00

Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de foto. PZA1.00

Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm<sup>2</sup> con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.60 m para tubería de 2" de diámetro. Incluye: excavación, anclas para sujetar tubería, abrazadera a base de solera, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación. Ver detalle en plano de proyecto. PZA4.00

Silleta de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm<sup>2</sup> con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.60 m para tubería de 2" de diámetro. Incluye: excavación, cimbra, descimbra, anclas para sujeción de tubería, abrazadera a base de solera y relleno con material producto de la excavación. PZA13.00

Toma domiciliaria larga en FoGo de 2". Incluye: 1 abrazadera de FoGo de 2"; 1 válvula de inserción de 1/2"; 10.00 m de tubería de FoGo de 1/2"; 1 atraque de concreto; 1 niple de FoGo de 0.50 m por 1/2"; 1 válvula macho de 1/2"; 2 niples de FoGo de 0.30 m por 1/2"; 1 niple de FoGo de 0.70 m por 1/2"; 3 codos de FoGo 90° por 1/2"; 2 niple de FoGo de 0.10 m por 1/2"; 1 tuerca unión de FoGo de 1/2"; 1 llave de globo de Bronce de 1/2"; 1 llave nariz de Bronce de 1/2"; 1 tee de FoGo de 1/2"; excavaciones; relleno con material suministrado (tepetate) y todo el material necesario para su correcta instalación. PZA20.00

Prueba de toma domiciliaria conforme a la norma NOM-001-CONAGUA-2011, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, materiales de consumo y reporte de prueba. PZA20.00

Suministro y colocación de letrero informativo de dimensiones 0.80 x 1.20 m base PTR de 2" y 2" (51x51 mm), tablero de lamina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes de 2.50 m de altura a base de PTR de 2"x2" (51x51 mm). Incluye: 2 muertos de concreto F'c= 150 Kg/cm<sup>2</sup> de 30x30x50cm cada uno, rotulación con pintura esmalte marca comex y/o vinil autohaderible, según diseño proporcionado por la contratante. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T. PZA1.00

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

u Pedro Guerrero A

J. ...



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



TOTAL

PARCIAL

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

FIANZA No.	4191-01122-7	2	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$64,849.87
NOM. DE AFIANZADORA:								
ANTICIPO								
FIANZA No.	4191-01121-0	2	DE	SEPTIEMBRE	DE	2024	VALOR	\$194,549.60
NOM. DE AFIANZADORA:								
VICIOS OCULTOS								
FIANZA No.			DEL		DE		VALOR	\$64,849.87
NOM. DE AFIANZADORA:								

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN JERECUARO, GTO. FECHA DE RECEPCIÓN 30 DE OCTUBRE DE 2024

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA, QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.



EVALUACIÓN  
Y CONTROL  
DE OBRA

Jerecuaro, Gto.  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

Pedro Guerrero Ag  
ARQ. PEDRO GUERRERO AGUILAR



DIRECCIÓN  
DE

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
Jerecuaro, Gto.  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

EMPRESA CONSTRUCTORA

C. JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO