



# Jerécuaro Guanajuato

H. Ayuntamiento 2024-2027

Unidos  
somos Imparables

Jerécuaro 2024-27

NUMERO DE OFICIO: 167/2024-2027

NUMERO DE EXPEDIENTE: 003/25

ASUNTO: Invitación.

TIPO DE INFORMACION: PUBLICA.

LIC. BERNARDO MARTINEZ MONROY  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
JERECUARO, GUANAJUATO

ATENCIÓN:  
ARQ. RICARDO ÁVILA GARCÍA  
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA

## P R E S E N T E:

El que suscribe Ing. Hugo Servando Ronquillo Morales director de Obras Públicas, del municipio de Jerécuaro, Gto., me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer referencia a la Obra: "**MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO**" de este municipio, amparada bajo contrato OPJ/CPS-R33-FI/06-2025.

Al respecto se notifica que el día **MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025** de este año en curso a las 10:00 HRS se hará la recepción física de los trabajos contratados, por tal motivo se le hace una atenta invitación a estar presente en el lugar de la obra.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
JERÉCUARO, GTO A 06 DE AGOSTO DE 2025

Jerécuaro, Gto.  
Unidos somos Imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027



ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.CP / Archivo



Fray Ángel Juárez No.32  
Col. Centro - C.P. 38540



(421) 100 00 93  
(421) 100 00 94



www.jerecuaro.gob.mx  
@JerecuaroGto  
@gob.jerecuaro



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.



### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL

#### 1.- ANTECEDENTES

OBRA:	"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"
CONTRATO:	OPJ/CPS-R33-FI/06-2025
PROVEEDOR:	ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO
FECHA INICIO SEGUN CONTRATO:	13 de junio de 2025
FECHA TERMINACION SEGUN CONTRATO:	26 de agosto de 2025
PRORROGA:	
FECHA INICIO REAL:	13 de junio de 2025
FECHA TERMINACION REAL:	5 de agosto de 2025
IMPORTE CONTRATADO	\$398,839.93
IMPORTE AMPLIACION	\$32,901.25
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$431,741.18

#### 2.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JERECUARO, GTO.
HORA Y FECHA DE RECEPCION:	12 DE AGOSTO DEL 2025 A LAS 10:00 HRS

#### 3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS 2,3, Y 4 DE CARCAMO DE BOMBEO, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES, MANTENIMIENTO GENERAL A RED DE TIERRAS EN REGISTROS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NOMBAS 1 Y 2 DE CAJA DE CIRCULACION DE FILTROS PERCOLADORES, PREUBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BOMBAS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE SEDIMENTADOR NUMERO 1 Y 2 , PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BOMBAS; REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TAMBOR GIRATORIO DE FILTRO PERCOLADOR 1 Y 2; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA; SUMINISTRO DE FUSIBLES DE ALTA VELOCIDAD PARA EQUIPO DE BOMBEO DE CAPACIDAD 40 AMP Y 80 AMP. COMO EXTRAORDINARIOS SE LE DIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE MEDICION DE FLUJO EN AREA DE SEDIMENTADORES, ASI TAMBIEN SE REMPLAZO CABLE ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO 1; EN CARCAMO DE BOMBEO SE REMPLAZO ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO NUM. 2.

#### 4.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

\_\_\_\_\_

#### 5.- GARANTIAS (ANTICIPO - CUMPLIMIENTO - VICIOS OCULTOS)

COMPANIA AFIANZADORA:	ELECTRIFICACIONES DIECS DE RL DE CV		
	OFICIO	FECHA	VIGENCIA
	S/N	26 de agosto de 2025	UN AÑO

#### 6.- DE LAS OTRAS GARANTIAS

*(Firmas de autoridades municipales)*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JEREQUARO, GTO.



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL**

## **NINGUNA**

## 7.- DE LAS ESTIMACIONES

## **8.- DE LAS SANCIONES**

<b>CAUSA:</b>	NINGUNA
<b>IMPORTE:</b>	NINGUNA
<b>CAUSA:</b>	NINGUNA
<b>IMPORTE:</b>	NINGUNA

#### **9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos , RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO **OPJ/CPS-R33-F/06-2025**, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR SERVICIO FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

## **10.- OBSERVACIONES**

**SE HACE ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.**



**Jerécuaro, Gto.**  
Unidos somos imparables  
H. Ayuntamiento 2016-2027

# EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

**11.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIVEN EN ESTE ACTO**

**DIRECCIÓN  
DE  
CORRUPCIÓN PÚBLICA**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Unidos somos imparables

H. INGENIERO HUGO S. RONQUILLO MORALES

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ISAIAS TOMAS HILARIO

## **CONTRALORIA MUNICIPAL (EVALUACION Y CONTROL DE OBRA)**

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

**PRESTADOR DE SERVICIO**  
**ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINOZA**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ACTA DE VERIFICACION FISICA DE OBRA



OBRA:	"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO"
LUGAR:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JERECUARO, GTO.
CONTRATO:	OPJ/CPS-R33-FI/06-2025
CONTRATISTA:	ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO
FECHA INICIO REAL:	13 de junio de 2025
FECHA TERMINACION REAL:	5 de agosto de 2025
IMPORTE CONTRATADO	\$398,839.93

## 2.- LUGAR Y FECHA DE VERIFICACION

LUGAR DE VERIFICACION:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES JERECUARO, GTO.
HORA Y FECHA DE VERIFICACION:	5 de agosto de 2025

## 3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE VERIFICAN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS 2,3, Y 4 DE CARCAMO DE BOMBEO, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES, MANTENIMIENTO GENERAL A RED DE TIERRAS EN REGISTROS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NOMBAS 1 Y 2 DE CAJA DE CIRCULACION DE FILTROS PERCOLADORES, PREUBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BOMBAS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE SEDIMENTADOR NUMERO 1 Y 2 , PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BOMBAS; REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TAMBOR GIRATORIO DE FILTRO PERCOLADOR 1 Y 2; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA; SUMINISTRO DE FUSIBLES DE ALTA VELOCIDAD PARA EQUIPO DE BOMBEO DE CAPACIDAD 40 AMP Y 80 AMP. COMO EXTRAORDINARIOS SE LE DIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE MEDICION DE FLUJO EN AREA DE SEDIMENTADORES, ASI TAMBIEN SE REMPLAZO CABLE ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO 1; EN CARCAMO DE BOMBEO SE REMPLAZO ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO NUM. 2.

## 4.- OBSERVACIONES

NINGUNA

## 5.- NOTAS

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$398,839.93
IMPORTE DE ANTICIPO	\$199,419.96
IMPORTE ESTIMADO	\$199,419.97
	\$0.00
IMPORTE EXCEDENTES	\$32,901.25
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	\$431,741.18



Jerecuaro, Gto.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
H. Ayuntamiento 2024-2027

ING. HUGO S. RONQUILLO MORALES

DIRECCION  
DE  
OBRA PUBLICA

SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ISAIAS TOMAS HILARIO

PRESTADOR DE SERVICIO

ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERE CUARO, GTO.



2024-2027  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA Y/OACCION:	"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERE CUARO, GTO"		

ANTECEDENTES

CONTRATO:	OPJ/CPS-R33-FI/06-2025	FECHA DE FIRMA:	11 de junio de 2025
MONTO CONTRATADO	\$398,839.93	AMPLIACIÓN	\$32,901.25
MONTO TOTAL CONTRATADO			\$431,741.18

FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	13 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	26 de agosto de 2025
FECHA DE INICIO REAL	13 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	5 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA.	
EN OFICIO N°.	

OFICIO DE CONCEPTOS ADICIONALES

26 DE JUNIO DE 2025

INTERVIENEN

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL:  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA  
ING. HUGO S. RONQUILLO MORALES  
ING. ISAIAS TOMAS HILARIO

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA:

"MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE JERE CUARO, GTO"

QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION ASIGNADA.

*(Firma de la Presidencia)* *(Firma del Contratista)*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO.

2024-2027  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



TOTAL

PARCIAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO		PERIODO	IMPORTE
1 (UNO) ANTICIPO			\$199,419.96
2 (DOS) PAGO NORMAL	13 de junio de 2025	A 11 de julio de 2025	\$139,593.97
3 (TRES) PAGO FINIQUITO	11 de julio de 2025	A 5 de agosto de 2025	\$92,727.25
		CONTRATADO \$ 398,839.93	
		AMPLIACIÓN \$ 32,901.25	
		TOTAL \$ 431,741.18	
		EJERCIDO \$ 431,741.18	
		SALDO A CANCELAR \$	

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOMBAS 2,3, Y 4 DE CARCAMO DE BOMBEO, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES, MANTENIMIENTO GENERAL A RED DE TIERRAS EN REGISTROS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NOMBAS 1 Y 2 DE CAJA DE CIRCULACION DE FILTROS PERCOLADORES, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BOMBAS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE SEDIMENTADOR NUMERO 1 Y 2, PRUEBAS ELECTRICAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DE BOMBAS; REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TAMBOR GIRATORIO DE FILTRO PERCOLADOR 1 Y 2; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA; SUMINISTRO DE FUSIBLES DE ALTA VELOCIDAD PARA EQUIPO DE BOMBEO DE CAPACIDAD 40 AMP Y 80 AMP. COMO EXTRAORDINARIOS SE LE DIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE MEDICION DE FLUJO EN AREA DE SEDIMENTADORES, ASI TAMBIEN SE REMPLAZO CABLE ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO 1; EN CARCAMO DE BOMBEO SE REMPLAZO ALIMENTADOR ELECTRICO A EQUIPO DE BOMBEO NUM. 2.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

OFICIO CORRESPONSABILIDAD

FECHA \_\_\_\_\_ DEL 26 DE AGOSTO DE 2025



EVALUACIÓN  
Y CONTROL  
DE OBRA  
PÚBLICA

Jerecuarro, Gto.

Unidos somos Imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

LUGAR Y FECHA DE CIERRE FINANCIERO

FECHA

5 de agosto de 2025

RECEPCION

CONTRALORIA MUNICIPAL (EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA)

ARQ. RICARDO AVILA GARCIA

SUPERVISOR

ING. ISAIAS TOMAS HILARIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES

Unidos somos Imparables  
H. Ayuntamiento 2024-2027

PRESTADOR DE SERVICIO

ING. JOSE LUIS PACHECO ESPINO

DIRECCIÓN

DE

OBRA  
PÚBLICA